

По отношение на състоянието на сградата:

Фундаментите на сградата са ивични, каменни. Направени са от кръгли и четвъртосани камъни на разтвор от кал. Не се забелязват пукнатини и пропадания.

Вертикалните носещи елементи са паянтови стени направени от дървен скелет /вертикални, хоризонтални и наклонени греди/ и пълнеж. Пълнежът на по – голямата част от стените е от измазан плет, а на няколко от стените е от дъски. Южната фасадна стена е почти изцяло разрушена. Липсват цели участъци от източната фасадна стена и от вътрешните преградни стени. Останалите стени също са в лошо състояние. На много места мазилката е паднала и дървените елементи са изложени директно на атмосферните въздействия. Носещият дървен скелет има много пукнатини и изгнили участъци. Виждат се доста следи от дървояди. На много места пълнежът се е отделил от носещия дървен скелет и има големи вертикални пукнатини във връзките на отделните стени. Западната фасадна стена се е наклонила навътре, а северната – навън, като отклонението е няколко сантиметра.

Хоризонталните носещи конструкции на сградата са дървени гредореди. Гредите им са в лошо състояние. Повечето са счупени и са паднали на пода. Виждат се и доста повреди по дървения материал: пукнатини, изгнили участъци и следи от дървояди.

Покривът на сградата е почти изцяло разрушен. Останала е само част от дървената покривна конструкция над северната част от постройката. Гредите са много повредени. Има много счупени и изгнили ребра и столици.

С оглед направените констатации, комисията

Р Е Ш И:


Предлага на кмета на община Самоков да задължи собствениците на сградата да я премахнат, тъй като поради естествено износване е станала опасна за живота и здравето на гражданите, негодна е за използване, застрашена е от самосрутване и не може да се поправи и заздравя, тъй като почти всички конструктивни елементи са много повредени и в много лошо състояние.

Срокът за премахване на сградата да бъде определен със заповед на кмета на общината.

Констативният протокол да се постави на видно място на сградата, на таблото находящо се в сградата на общината и на интернет страницата на община Самоков, като в тридневен срок от поставянето му собствениците могат да направят писмени възражения.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


/инж. Ев. Перфанова/

ЧЛЕНОВЕ:

1.....
/инж. Р. Драганова /

2.....
/ инж. В. Атанасов /

3.....
/ Ел. Мишкова /

4.....
/ Ив. Терзийски /