



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ2-00023

гр. Плевен, .....06.08..... 2015 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: самостоятелно питейно-битово, промишлено водоснабдяване и аквакултури

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в неоген-кватернера – Самоковска долина – BG1G00000NQ031.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

### Шахтов кладенец “ШК 1 - Рибената ферма, Самоков”

Проектна дълбочина: 10,0 м.

Сондажен отвор: в интервала 0,00 м - 10,0 м - Ø 2000/21 мм.

Глинест тампонаж на задтръбното пространство: в интервала 0,0 м – 1,0 м.

Експлоатационна колона: в интервала от 0,00 до 10,0 м – бетонови пръстени Ø2000/21 мм.

Филтърни участъци: барбакани 1,0 м - 10,0 м.

Задтръбен гравийен филтър: в интервала 1,0 м – 10,0 м.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит до 6,0 л/сек, спусната на 9,0 м от повърхността.

### Шахтов кладенец “ШК 2 - Рибената ферма, Самоков”

Проектна дълбочина: 10,0 м.

Сондажен отвор: в интервала 0,00 м - 10,0 м - Ø 2000/21 мм.

Глинест тампонаж на задтръбното пространство: в интервала 0,0 м – 1,0 м.

Експлоатационна колона: в интервала от 0,00 до 10,0 м – бетонови пръстени Ø2000/21 мм.

Филтърни участъци: барбакани 1,0 м - 10,0 м.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www. bd-dunav.org



